

Distanze di sicurezza serbatoio GPL da:	Distanze in metri per serbatoi GPL fuori terra			Distanze in metri per serbatoi GPL interrati		
	Fino a 3 m ³	Fino a 5 m ³	Fino a 13 m ³	Fino a 3 m ³	Fino a 5 m ³	Fino a 13 m ³
Fabbricato civile - Fabbricato industriale - Fabbricato agricolo - Apertura fogna, cunicolo - Aperture comunicanti con locali con pavimento sotto il piano di posa del serbatoio di Gpl - Eventuali fonti di accensione - Deposito infiammabili e combustibili non soggetti a controllo da parte dei VVF.	5	7,5	15	2,5	3,75	7,5
Fabbricati anche in parte destinati ad esercizi pubblici e simili - Deposito infiammabili e combustibili soggetti a controllo da parte dei VVF.	10	15	22	10*	15*	22
Confine di proprietà	3	3	6	1,5	1,5	3
Autobotte	3	3	3	3	3	3
Linee ferroviarie	15	15	15	7,5	7,5	7,5
Linee elettriche	15	15	15	7,5	7,5	7,5

***DECRETO 5 LUGLIO 2005** Le distanze di sicurezza possono essere ridotte fino alla metà: limitatamente ai fabbricati e/o locali serviti dal deposito destinati anche in parte ad esercizi pubblici, collettività e luoghi di riunione, di intrattenimento, di pubblico spettacolo, per capacità fino a 3 m³ e fino a 5 m³ esclusivamente mediante l'interramento dei serbatoi di GPL.